

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Grodzisku Dolnym

---

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Grodzisku Dolnym  
37-306 Grodzisko Dolne 134  
NIP 8161693001, REG: 180656560  
tel: 17/243-64-66

Grodzisko Dolne, 22.09.2021r.

Dotyczy:

**„Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny ”**

PYTANIE I:

Czy w formularzu ofertowym należy osobno podać cenę za wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?

Ad.1

Tak, w formularzu ofertowym należy osobno podać cenę za wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

PYTANIE II:

Czy w przedmiarze nie powinna być pozycja rura ochronna stalowa na przewiercie? W profilu jest zaznaczona i na mapie również.

Ad. 2

Tak w przedmiarze powinna być pozycja rura stalowa ochronna na przewiercie. Proszę uwzględnić tą pozycję dla pozycji przedmiarowej nr 31 „Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn 100-300 wraz z rura przewodową PE200”

PYTANIE III:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rury stalowej ochronnej na przewiercie na rurę ochronną PE? Jeżeli tak to na jaką?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę rury stalowej na przewiercie na rurę ochronną PE. Należy zastosować rurę ochronną PE 315 SDR 17.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Grodzisku Dolnym

---

PYTANIE IV:

Proszę o sprecyzowanie , które odcinki kanalizacji są do wykonania oraz które studnie.  
W zamieszczonych profilach jest szerszy zakres (jest więcej studni np. w profilach jest 7 studni betonowych natomiast w przedmiarze jest uwzględnione 3 studnie betonowe, oraz więcej ilości metrów do wykonania.

Odcinki do wykonania to zgodnie z profilami i mapą odcinki:

d1-d7, przy czym, studnia d1 jest studnią istniejąca, do której będzie wpinany wykonywany zakres.

d7 – d 7.4; d7 – d9.6; d9 – d11; d10 – d10.1; d11 – d11.3, d11 – d11.2.


PYTANIE V:

Proszę o informację czy były prowadzone próby geologiczne związane z ustaleniem poziomu wody?

Jeżeli posiadacie państwo geologię na terenie na który ma być wykonywana kanalizacja to proszę o przesłanie geologii.

Ad. 5

Zamawiający nie posiada informacji o geologii i poziomie wód gruntowych na terenie, na którym ma być wykonywana kanalizacja.

Prezes Zarządu  
  
mgr Marek Ordyczyński

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Grodzisku Dolnym  
37-306 Grodzisko Dolne 134  
NIP 8161693001, REG. 180656560  
tel. 17/243-64-66