

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym
37-306 Grodzisko Dolne 134
NIP 8161693001, REG: 180656560
tel. 17/243-64-66

Grodzisko Dolne, dnia 21.03.2023 r.

Dotyczy:

„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska i Grodzisko Dolne oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka „

PYTANIE I:

Proszę Zamawiającego o podanie czy rury PVC należy wykonać z rur SN4 czy SN8 ponieważ w STWiORBie są niejednoznaczne zapisy co do tej kwestii – ewentualnie wskazać jaka ilość rur ma być wykonana z jakiego SN,

Ad.1 Zastosować wszystkie rury PVC o sztywności obwodowej SN8 lite

PYTANIE II:

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że rura karbowana oraz teleskopowa w studziencie PP 400 ma mieć $SN \Rightarrow 4kN/m^2$

Ad.2

Tak. Rura karbowana oraz teleskopowa w studziencie PP400 ma mieć $SN \Rightarrow 4kN/m^2$.

Prezes Zarządu

mgr Marek Ordyczyński