

Grodzisko Dolne, dnia 30.03.2023 r.

Dotyczy:

„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska i Grodzisko Dolne oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka „

PYTANIE I:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej z warunkami gruntowymi, będącej załącznikiem do Projektu.

Ad.1

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną z warunkami gruntowymi.

PYTANIE II:

Prosimy o udostępnienie uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny dla miejscowości Laszczyny i Zmysłówka.

Ad.2 W dokumentacji znajduje się opis dla miejscowości Laszczyny i Zmysłówka, plik o nazwie „kanalizacja Zmysłówka , Laszczyny, Grodzisko Dolne”

PYTANIE III:

Prosimy o sprecyzowanie jakiej klasy rury PVC należy zastosować z miejscowościach Opaleniska i Zmysłówka SN4 czy SN8?

Ad.3 Zastosować wszystkie rury PVC o sztywności obwodowej SN8 lite.

PYTANIE IV:

Prosimy o sprecyzowanie czy do przewiertów pod drogami należy zastosować rury ochronne stalowe Dn400 jak w projekcie, czy rury PE SDR17 400 jak w przedmiarze?

Ad.IV

Do przewiertów pod drogami należy zastosować rury PE SDR17 400 tak jak w przedmiarze.

PYTANIE V:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 1.3.11 i 1.3.12 w przedmiarach kanalizacji PVC. Czy rurę przewodową PVC należy zamienić na rurę PE w przejściach pod drogami w rurach ochronnych?

Ad. V

Tak, rurę przewodową PVC należy zamienić na rurę PE w przejściach pod drogami w rurach ochronnych

PYTANIE VI:

Zasilanie awaryjne pompowni ścieków przewidziane jest z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Czy jego dostawa jest w zakresie zadania?

Ad. VI

Nie, dostawy przewoźnego agregatu prądotwórczego nie ma w zakresie zadania.

PYTANIE VII:

Prosimy o sprecyzowanie czy należy wyposażyć przepompownie w żurawik?

Ad. VII

Tak. Przepompownie należy wyposażyć w żurawik ręczny z udźwigiem do 150kg

PYTANIE VIII:

Prosimy o sprecyzowanie czy na sieci wodociągowej należy zastosować armaturę z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

Ad. VIII

Na sieci wodociągowej należy zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Prezes Zarządu
mgr Marek Ordyczyński