

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym**

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym
37-306 Grodzisko Dolne 134
NIP 8161693001, REG: 18065656,
tel. 17/242 64 66

Grodzisko Dolne, dnia 04.04.2023 r.

Dotyczy:

„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka „

PYTANIE I:

Prosimy o sprecyzowanie, czy obie pozycje w przedmiarze 1.3.8. oraz 1.3.9. powinny dotyczyć średnicy Dn400?

Ad.1

Tak, obie pozycje w przedmiarze (poz. 1.3.8 i poz. 1.3.9) dotyczą przewiertów wykonanych rurą PE 400.

Poz. 1.3.8 - to przewiert wykonany na kanale DN 160 natomiast poz. 1.3.9 - to przewiert wykonany na kanale DN 200.

PYTANIE II:

Prosimy o sprecyzowanie, czy pozycje w przedmiarze 2.3.3 i 2.3.4 powinny posiadać taki sam obmiar?

Ad.2

Obmiar w poz. 2.3.4 proszę zmienić z 16,79 złącze na 47,64 złącze.

PYTANIE III:

Prosimy o sprecyzowanie zakresu zadania. W SWZ jest informacja, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania przyłączy kanalizacyjnych. Do której studzienki przed budynkiem należy wykonać sieć kanalizacji?

Ad.3

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonywana do ostatniej studzienki przed budynkiem.

PYTANIE IV:

Na portalu e zamówienia pliku o nazwie „kanalizacja Zmysłówka, Laszczyny, Grodzisko Dolne” nie jest widoczny. Zamieszczone dwa Opisy techniczne dotyczą wodociągu w Zmysłówce oraz trzeci Opis_pw_opaleniska dotyczy kanalizacji w m. Opaleniska. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Ad.4

Zamawiający uzupełnia dokumentację o opis techniczny.

Prezes Zarządu

mgr Marek Ordyczyński